

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2021 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2021r.

W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednim ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i zaangażowanie Inspekcji Sanitarnej w walkę z epidemią znacznie ograniczono ilość pobieranych próbek wody. Kontrola jakości wody oparta była głównie na monitoringu wewnętrznym prowadzonym przez administratorów wodociągów. W I połowie 2021 roku z niżej wymienionych wodociągów pobrano 6 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańcy gminy Sośno zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2021r.

Wodociąg	Producent	Wielkość produkcji	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg	Jakość wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d							
Wodociąg publiczny w Przepalkowie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	380 m ³ /d	ok.2250	Przepalkowo, Szynwałd, Dębiny, Obodowo, Roztoki, Wielowicz, Sośno Olszewka, Dziedno, Wielowiczek, Zielonka, Borówki	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociąg zakładowy w Sitnie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	190 m ³ /d	ok.1300	Sitno, Mierucin, Tuskowo, Skoraczewo, Jaskowo, Wąwelnio	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-
Wodociągi o prod. <100 m³/d							
Wodociąg zakładowy w Rogalinie	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie	74,13 m ³ /d	ok.1010	Rogalin, Toninek, Tonin, Ostrówek, Płosków	<i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i>	-	-

W I połowie 2021r. żadnych przekroczeń nie stwierdzono.

Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Sośno.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Krajeńskim
Elżbieta Estkowska
Elżbieta Estkowska