



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Znak sprawy: N.HŚ. 9022.22.9.4.2023

Sępólno Kraj., dnia 06.11.2023  
Egz. nr 3

**URZĄD GMINY SOŚNO  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO**

dnia: **07. 11. 2023**

Ilość zał. .... Podpis .....

Do załatwienia .....

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- 9004/2023 z dnia 03.11.2023
- 9005/2023 z dnia 03.11.2023

sporządzonymi przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe z **wodociągu publicznego w Rogalinie gm. Sośno należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie**

	Data poboru	Punkt monitorin- gowy	Nr sprawozdania z badań wody	Zakres badań	Stwierdzone przekrocze- nia wartości
1.	31.10.2023	Sklep spożywczy w Rogalinie	9004/2023	barwa mętność enterokoki Escherichia coli bakterie z grupy coli ogólna liczba mikroorganizmów w 22°	barwa 25 mg/l Pt

2.	31.10.2023	Mieszkanie prywatne w Toninku	9005/2023	barwa mętność enterokoki Escherichia coli bakterie z grupy coli ogólna liczba mikroorganizmów w 22°	barwa 25 mg/l Pt
----	------------	-------------------------------	-----------	--	---------------------

Opis próbki: woda uzdatniona

**w zakresie przebadanych parametrów  
stwierdza  
przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z **wodociągu publicznego w Rogalinie gm. Sośno**, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Pomimo podwyższonej wartości parametrycznej barwa wody jest bez nieprawidłowych zmian i akceptowalna przez konsumentów. Parametry wpływające na zabarwienie wody we wcześniejszych sprawozdaniach pozostawały na prawidłowym poziomie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędu.



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Sępólnie Kraj.  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego  
i Profilaktyki Zdrowotnej  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.  
*Anna Fiałkowska*

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-412 Sośno –egz. nr 1
2. A/a – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Wójt Sośna, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno – egz. nr 3