



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

Sępólno Kraj., 04.02.2025r.

Znak sprawy: N.HŚ.9022.22.9.2.2025

egz. nr 1

***Wójt Sośna
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno***

OCENA ROCZNA

Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Rogalinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. działając na podstawie art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-412 Sośno, w 2024r., w poniższych punktach zgodności:

- SUW Rogalin – woda surowa
- SUW Rogalin – woda uzdatniona
- Sklep spożywczy w Rogalinie, 89-412 Sośno
- Mieszkanie prywatne, Toninek 27, 89-412 Sośno

STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Rogalinie**

UZASADNIENIE

W 2024r. wodociąg publiczny w Rogalinie użytkowany był tylko przez część roku. Ze względu na trwającą modernizację i pogarszającą się jakość wody, Stacja Uzdatniania Wody w Rogalinie w dniu 02.09.2024r. została wyłączona z eksploatacji. Sieć wodociągowa podłączona została do Stacji Uzdatniania Wody w Przepałkowie i do dnia 31.12.2024r. mieszkańcy Rogalina i sąsiednich miejscowości korzystali z wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Przepałkowie.

W trakcie funkcjonowania wodociągu publicznego w Rogalinie w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie, ul. Nowa 9, 89-412 Sośno, pobrano łącznie 7 prób wody. Próbkę została pobrana w ww. punktach zgodności. Liczba pobranych próbek wody była zgodna z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. W ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczoną do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. nie pobrano próbek, ponieważ zaplanowane pobory ze względu na zamknięcie wodociągu zostały odwołane.

Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody wykazały następujące przekroczenia parametrów:

- mętność – w okresie od 24.04.2024r. do czasu zamknięcia Stacji Uzdatniania Wody stwierdzano niewłaściwą mętność wody (7,4 -15 NTU – przy normie 1 NTU),
- żelazo - w okresie od 30.04.2024r. do czasu zamknięcia Stacji Uzdatniania Wody stwierdzano ponadnormatywne stężenie żelaza (610 - 930 $\mu\text{g/l}$ – przy normie 200 $\mu\text{g/l}$).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. biorąc powyższe pod uwagę stwierdza, iż w 2024 roku w czasie funkcjonowania wodociągu publicznego w Rogalinie woda była przydatna do spożycia. Od 24.04.2024r. do 02.09.2024r. ze względu na przekroczenia fizykochemiczne i niewłaściwą jakość organoleptyczną woda z wodociągu publicznego w Rogalinie była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie - elektronicznie
2. A/a. – egz. nr 1